


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TG

rozdzielnia istniejąca -
podlegająca modernizacji

UWAGA:
W rozdzielni TG należy zdemontować wszystkie aparaty dotyczące zasilania i sterowania następującymi obwodami: dozowniki, sprężarki.
W miejscu zdemontowanych aparatów zainstalować poniższe



Stacja Uzdatniania Wody			
Dozownik 1 MAGDOS LT	Dozownik 2 MAGDOS LT	Dozownik 3 MAGDOS LT	Dozownik 4 MAGDOS LT
Sprężarka		Chlorownia Ventylator i oświetlenie	

Wykonawca: REIN S.J. 35 240 Praszów ul. Sienkiewicza 75 tel. (012) 8 600 300	Inwestor: UG BOROWA	Data projektu: 04-2009 Projektant: mgr inż. Bartosz Budzik Sprawdził: inż. Paweł Piwowar	Nr uprawnień: E-217/02	Podpis:	Zadanie: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY WODOCIĄGU GMINNEGO W BOROWEJ	Nazwa : Schemat zasilania 1 – modernizowana rozdzielnia TG	Nr strony: 11
---	-----------------------------------	--	------------------------	---------	--	--	-----------------------------