


- OZNACZENIA:
- Rurociąg tłoczny Ø 90
 - Instalacja wewnętrzna
 - 1 Zawór odcinający Ø 20
 - 2 Zawór antyskażeniowy Ø 20
 - 3 Wodomierz JS-1,5
 - 4 Zawór ze złączką do węża Ø 15
 - 5 Chlorownia Ø 15
 - 6 Spluczka usępowa Ø 15
 - 7 Umywalka Ø 15
 - 8 Zlewozmywak Ø 15
 - 9 Pysznic Ø 15



Egz. PROJEKT WYKONAWCZY		Kwiecień 2009		Inwestor:	
Nazwa os.ubiu: AKSONOMETRIA I INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ				GMINA BOROWA	
projektant	mgr inż. Witold GIMURA	5.7/96		Nazwa inwestycji: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY WODOCIĄGU GMINNEGO W BOROWEJ	
opracował	mgr inż. Marek BIGOLIĄS				
opracował	mgr inż. Andrzej ZAJĄC				
opracował	mgr inż. Dariusz NOWICKI				
sprawdził	mgr inż. Paweł SERAFIN	5.96/02			
35 240 Rzeszów		Ekonk. A - 3		Nr.13	
ul. Staromiejska 75		Skala 1:25			
tel. (017) 8 600 300					