


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pomiar poziomu
ZBIORNIK 1

Pomiar poziomu
ZBIORNIK 2

Pomiar ciśnienia
wody na sieci



BMXAMIO410

Wykonawca: REIN S.J. 35 240 Praszów ul. Rybnicka 15 tel. (0127) 8 600 300	Inwestor: UG BOROWA	Data projektu: 04-2009 Projektant: mgr inż. Bartosz Budzik Sprawdził: inż. Paweł Piwowar	Nieopracował: E-217/02	Podpis:	Zadanie: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY WODOCIĄGU GMINNEGO W BOROWEJ	Nazwa : Schemat sterowania – wejścia analogowe	Nr strony: 10
--	-------------------------------	--	---------------------------	---------	--	--	-------------------------