



**UWAGA:**  
Do każdego filtra prowadzić przewody YDY 3x1,5mm i YDY 2x1mm. Przewody układać w korytkach, podejścia do filtrów wykonać w rurkach.