

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na realizację zadania pn. **Remont dróg gminnych: Wola Pławska - Majdan nr 103271R w miejscowości Wola Pławska w km 0+010 ÷ 0+365, Surowa (Wieś) - Wisła dz. nr ewid. 224 i 436/4 w miejscowości Surowa w km 0+000 ÷ 0+600, Gliny Wielkie - Kolonia nr 103262R w miejscowości Gliny Wielkie w km 0+010 ÷ 0+640**

**Numer ogłoszenia: 172761 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013**

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S zgodnie z wytycznymi Technicznymi odnośnie typu i wymiaru mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw nawierzchni?

Odpowiedź 1. Tak Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki **AC 16W** i warstwy ścieralnej z mieszanki **AC 11S**.

Pytanie 2. Prosimy o sprawdzenie poprawności podanych jednostek miary w pozycji 1.3 i 2.1 w części I kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź. 2. W pozycji 1.3 części I kosztorysu ofertowego jednostka miary: jest m3, **powinno być m2**. W pozycji 2.1 w części I kosztorysu ofertowego jednostka miary: jest m2, **powinno być m3**. Proszę o dokonanie zmiany w kosztorysie ofertowym.