

Borowa, dnia 14.04.2014 r.

RGO.271.1.2014

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na realizację zadania pn. **” Remont drogi gminnej nr 103272 R Orłów – Czermin w miejscowości Orłów w km 0+505 ÷ 1+775.**

Numer ogłoszenia: 689471 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mieszanek mineralno – asfaltowych wg aktualnych Wymagań technicznych WT-2 i WT-1 2010?

Odpowiedź 1. Tak.

Pytanie 2. Dla zaprojektowanej warstwy ścieralnej o grubości 3 cm nie jest możliwe poprawne wykonania MMA o uziarnieniu 0/16 mm. Według obecnie stosowanych wymagań technicznych WT-2 2008 lub WT-2 2010 dla warstwy ścieralnej o grubości 3 cm prawidłowe uziarnienie MMA to AC 8S lub AC 11S. Prosimy o odniesienie się do tego.

Odpowiedź. 2. Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 8S lub AC 11S.