

Borowa, dnia 12.08.2019 r.

271.3.2019

OFERENCI BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa – Etap II w zakresie: Zadanie nr 1: Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103259 R Borowa – Rynek – Magazyny oraz dróg wewnętrznych nr 11 i nr 12 w miejscowości Borowa. Zadanie nr 2: Przebudowa części dróg Nr 11 i Nr 12 oraz dróg Nr 13 i nr 13a wraz z budową kanalizacji deszczowej w etapie 5a”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp” Zamawiający – Gmina Borowa przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur do budowy kanalizacji deszczowej typu PP dwuściennych karbowanych o sztywności SN-8 ?

Odpowiedź na pytanie.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur do budowy kanalizacji deszczowej typu PP dwuściennych karbowanych o sztywności SN-8 z warunkami określonymi w pkt 2.4. Rozwiązania równoważne – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje.

W przedmiarze robót – Sieć kanalizacji deszczowej – Etap II ustęp 1.2.3. *studnie chłonne* poz. 15 i poz.16 została uwzględniona budowa studni chłonnych nie wchodzących w zakres tego etapu. W związku z powyższym przy kalkulacji robót **nie należy ujmować** tych pozycji w kosztorysie ofertowym, tym samym w złożonej ofercie, gdyż nie wchodzą one w zakres przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielona na nie odpowiedź, a także wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące przedmiaru robót stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT
mgr inż. Stanisław Mieszkowski